



Администрация Невского района Санкт-Петербурга
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа №691 с углубленным изучением иностранных
языков Невского района Санкт-Петербурга «Невская школа»
193318, Санкт-Петербург, Союзный пр., д. 5, к. 2, стр. 1

ПРИНЯТО
на заседании
Общего собрания работников ГБОУ
Протокол от «26» февраля 2022 года №04



УТВЕРЖДЕНО
Приказом
от «22» апреля 2022 года № 335/1 - од
И.Л. Карпицкая

ИНСТРУКЦИЯ
о мерах пожарной безопасности при обеспечению праздничных
(новогодних) мероприятий в ГБОУ школа № 691 Невского района
Санкт-Петербурга «Невская школа»

Введено с «22» апреля 2022 года

г. Санкт - Петербург
2022 г.

1. Общие требования безопасности:

- 1.1. Настоящая инструкция составлена в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" и является обязательной для исполнения всеми работниками ГБОУ школа № 691 Невского района Санкт-Петербурга (далее-Школа).
- 1.2. Все работники допускаются к проведению новогодних массовых мероприятий только после прохождения противопожарного инструктажа.
- 1.3. Лица, виновные в нарушении Инструкции о мерах пожарной безопасности, несут уголовную, административную, дисциплинарную или иную ответственность в соответствии с действующим законодательством.

2. Организационные мероприятия по обеспечению пожарной безопасности:

- 2.1. Ответственность за противопожарное состояние помещений, отведенных для проведения массовых праздничных (новогодних) мероприятий, возлагается на ответственного за проведение мероприятия, согласно приказу директора Школы, который обеспечивает:
 - а) осмотр помещений перед началом мероприятий в целях определения их готовности в части соблюдения мер пожарной безопасности;
 - б) дежурство ответственных лиц на сцене и в зальных помещениях.
- 2.2. Помещение должно постоянно содержаться в чистоте.
- 2.3. Загромождение проходов, эвакуационных путей не допускается.
- 2.4. Огнетушители должны размещаться в легкодоступных местах, где исключено их повреждение, попадание на них прямых солнечных лучей, непосредственное воздействие отопительных и нагревательных приборов.
- 2.5. По окончании мероприятий ответственные лица должны тщательно осмотреть помещение и закрыть его, обесточив сеть.
- 2.6. Неисправные электросети и электрооборудование немедленно отключить до приведения их в пожаробезопасное состояние.
- 2.7. При проведении новогоднего праздника елка должна устанавливаться на устойчивом основании (подставка) с таким расчетом, чтобы не затруднялся выход из помещения. Ветки елки должны находиться на расстоянии не менее одного метра от стен и потолков.
- 2.8. Оформление иллюминации елки должно производиться только опытным электриком. Иллюминация елки должна быть смонтирована прочно, надежно и с соблюдением требований Правил устройства электроустановок. Лампочки в гирляндах должны быть мощностью не более 25 Вт. При этом, электропровода, питающие лампочки елочного освещения, должны быть гибкими, с медными жилами. Электропровода должны иметь исправную изоляцию и подключаться к электросети при помощи штепсельных соединений. При неисправности елочного освещения (сильное нагревание проводов, мигание лампочек, искрение и т.п.) иллюминация должна быть немедленно отключена и не включаться до выяснения неисправностей и их устранения.

3. Запрещается:

- 3.1. Зажигать в помещении спички, бенгальские огни, использовать петарды и другие огнеопасные средства.
- 3.2. Участие в празднике детей и взрослых, одетых в костюмы из ваты, бумаги, марли и подобных им легковоспламеняющихся материалов, не пропитанных огнезащитным составом.
- 3.3. Курить в помещениях или учреждении школы.
- 3.4. Хранить в задействованных помещениях легковоспламеняющиеся, горючие жидкости и другие материалы.
- 3.5. Оставлять без присмотра включенные в сеть электроприборы, использовать приборы, не имеющие регуляторов мощности.

- 3.6. Применять пиротехнические изделия, дуговые прожекторы, а также открытый огонь и свечи.
- 3.7. Украшать елку марлей и ватой, не пропитанными огнезащитными составами.
- 3.8. Проводить перед началом или во время представлений огневые, покрасочные и другие пожароопасные и пожаровзрывоопасные работы.
- 3.9. Уменьшать ширину проходов между рядами и устанавливать в проходах дополнительные кресла, стулья и др.
- 3.10. Полностью гасить свет в помещении во время спектаклей или представлений.
- 3.11. Допускать нарушения установленных норм заполнения помещений людьми.

4. Порядок действий при пожаре

- 4.1. Каждый человек при обнаружении пожара или признаков горения (задымление, запах гари, повышение температуры и т.п.) обязан:
 - 4.1.1 Немедленно нажать кнопку пожарной сигнализации и сообщить об этом по телефону 112 или 101 в пожарную охрану, при этом необходимо назвать адрес объекта, (Санкт-Петербург Союзный проспект, дом 5, корпус 2, строение 1 или Дальневосточный проспект, дом 10, корпус 2, строение 1), место возникновения пожара, а также сообщить свою фамилию).
 - 4.1.2 Принять меры по эвакуации людей, по возможности, меры по тушению пожара и сохранности материальных ценностей.
- 4.2. Директор и должностные лица Школы, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности, прибывшие к месту пожара обязаны:
 - 4.2.1 Продублировать сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану и поставить в известность вышестоящих должностных лиц, ответственного дежурного по Школе.
 - 4.2.2 В случае угрозы жизни людей немедленно организовать их спасение, используя для этого имеющиеся силы и средства.
 - 4.2.3 Проверить включение в работу автоматических систем противопожарной защиты (системы оповещения людей о пожаре, противодымной защиты).
 - 4.2.4 При необходимости отключить электроэнергию (за исключением систем противопожарной защиты), остановить работу транспортирующих устройств, перекрыть паровые и водяные коммуникации, остановить работу систем вентиляции в аварийном и смежном с ним помещениях, выполнить другие мероприятия, способствующие предотвращению развития пожара и задымления помещений здания.
 - 4.2.5 Прекратить все работы в здании (если это допустимо), кроме работ, связанных с мероприятиями по ликвидации пожара.
 - 4.2.6 Удалить за пределы опасной зоны всех работников, не участвующих в тушении пожара.
 - 4.2.7 Осуществлять общее руководство по тушению пожара (с учетом специфических особенностей объекта) до прибытия подразделения пожарной охраны.
 - 4.2.8 Обеспечить соблюдение требований техники безопасности работниками, принимающими участие в тушении пожара.
 - 4.2.9 Одновременно с тушением пожара организовать эвакуацию и защиту материальных ценностей.
 - 4.2.10 Организовать встречу подразделений пожарной охраны и оказать помощь в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара.
 - 4.2.11 Сообщать подразделениям пожарной охраны, привлекаемым для тушения пожаров и проведения связанных с ними первоочередных аварийно-спасательных работ, сведения о хранящихся на объекте опасных (взрывоопасных), взрывчатых, сильнодействующих ядовитых веществах, необходимые для обеспечения безопасности служащих пожарной охраны.

4.3. По прибытии пожарного подразделения должностные лица обязаны проинформировать руководителя тушения пожара о конструктивных и специальных особенностях объекта, прилегающих строений и сооружений, количестве и пожароопасных свойствах хранимых и применяемых веществ, материалов, и других сведениях, необходимых для успешной ликвидации пожара, а также организовывать привлечение сил и средств объекта к осуществлению необходимых мероприятий, связанных с ликвидацией пожара и предупреждением его развития.

Ответственный за противопожарную безопасность
_____ О.Ю. Феоктистов